

АКТ
проверки готовности
образовательного учреждения
к новому 2018/2019 учебному году.

Составлен « 18 » августа 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»

Полное наименование образовательного учреждения
школа

Тип (назначение) здания
1937

Год постройки
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, литера А

Адрес образовательного учреждения
(812) 388-98-29

Телефон (факс)
school373@yandex.ru

Адрес электронной почты
директор Афанасьева Ирина Викторовна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации Московского района Санкт-Петербурга от «12» апреля 2018 г. № _366-р_ проверка проводилась комиссией в составе:

Эпельман Б.В.
председатель комиссии,
заместитель главы администрации Московского района СПб

Захарова А.В.
начальник отдела образования

Литвинова В.В.
заместитель начальника отдела образования

Цырулева Е.А.
начальник отдела районного хозяйства

от администрации образовательного учреждения
Афанасьева И.В.

директор

Корнеева Н.Г.

заместитель директора по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора
Леонтьева А.В.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплopotребляющих установок и тепловых сетей

Корнеева

Фамилия,

Надежда Геннадьевна, заместитель директора по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 106-од _____ от 29.08.2017 _____

Удостоверение №15-91 _____ Выдано 20.02.2015 _____

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Корнеева

Фамилия,

Надежда Геннадьевна, заместитель директора по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 90-од _____ от 27.06.2018 _____

Удостоверение № 4596-37 _____ Выдано 18.05.2017 _____

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Корнеева

Фамилия,

Надежда Геннадьевна, заместитель директора по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 271-од _____ от 29.12.2017 _____

Удостоверение серия 001420 регистрационный номер 16-ПК/г-224 Выдано 19.05.2016 _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Корнеева

Фамилия,

Надежда Геннадьевна, заместитель директора по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 110-од _____ от 29.08.2017 _____

Удостоверение № ПТМ-18-11-17 _____ Выдано 15.02.2018 _____

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

лифт отсутствует

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Файншмидт

Фамилия,

Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР

имя, отчество, должность

Приказ № 104-од _____ от 29.08.2017 _____

Удостоверение 78-2936-231

Выдано 14.10.2014

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 17.08.2015 г. № 4131-р

Изменения в Устав утверждены распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2015 № 5759-р

Изменения в Устав утверждены распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2016 № 2184-р

Изменения в Устав утверждены распоряжением Комитета по образованию от 27.09.2017 № 2943-р

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Лицензия № 0477 Серия 78Л01 № 0000489 от 21.05.2013 года

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

№ 1115 Серия 78А01 № 0000453 от 30.09.2015

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о регистрации права оперативного управления серия 78 АЖ 793266 от 23.11.2012

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права 78 АЖ 072690 от 21.10.2010

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «02» июля 2018 оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «05» апреля 2010 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания 19574 куб.м.

Этажность 4 этажа

Общая площадь 3959,5 кв. м.;

Полезная площадь 3959,5 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)
отсутствуют

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)
отсутствуют

6. Количество ученических мест

В 2018/2019 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.):

6.1. классов (учебных групп) -12, обучающихся -379
(всего) (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) -12, обучающихся 379

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 0, обучающихся 0

6.2. Количество:

групп продленного дня нет

игротек - нет

спален - нет

площадок для проведения подвижных игр и прогулок -0

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет - имеется

Планируемое количество 1-х классов - 4

в том числе обучающихся с 6 лет - нет

7. Укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов)
педагогическими работниками учреждение укомплектовано

учителя и преподаватели -укомплектовано

мастера производственного обучения -не требуется

воспитатели - не требуется

хоз. работники и др. - укомплектовано

8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг 56 850 шт., брошюр, журналов -84 шт

фонд учебников - 35621 шт

научно-педагогической и методической литературы- 334 шт.

9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 30.07.2018
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 04.07.2018 № 861
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением 06.07.2018
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 04.2018 № 210-03/2018
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения - заменено в период с 2003 по 2009 год

состояние сетей газоснабжения - газоснабжение отсутствует

10. Обеспечение пожарной безопасности:

10.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) - работает

количество пожарных кранов - 8 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) - укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода _____

договор с ООО «ПТК» от 20.12.2017 №154/373

(наименование организации, № договора, дата)

10.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые - 17 шт.

углекислотные - 4 шт.

необходимо приобрести – 0 шт.

10.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) _____

ООО «ЦПУ», контракт от 28.12.2017 № 0172200000417000133-0228989-02

(наименование организации, № договора, дата)

10.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

работает

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре _____

ООО «ЦПУ», контракт от 28.12.2017 № 0172200000417000133-0228989-02

(наименование организации, № договора, дата)

10.5. наличие аварийного освещения и его состояние имеется,
работает

10.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
55 шт.

10.7. состояние путей эвакуации
свободны

10.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации
имеются, акты от 24.05.2018, 02.10.2007

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций - акт от 10.06.2018 № 1
(дата и № акта)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2018 году проверка состояния
пожарной безопасности проводилась – акт от 30.03.2018 № 2-18-72
(номер и дата акта)

Основные результаты проверки- выявлены нарушения

и предписания -замена дверей на противопожарные, выполнение СТУ

11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка - 6659,0 кв.м. ограждение территории образовательного учреждения и его состояние - ограждение территории имеется, ворота – 2 шт., калитки – 2 шт. в исправном состоянии

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования спортивная площадка, обустроенная в 2014 г. (футбол, стритбол, тренажерная) – исправны,
покрытие – искусственное, в исправном состоянии

наличие вновь оборудованных спортивных площадок
- вновь оборудованные площадки отсутствуют

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – два мусорных контейнера с крышками по 0,75 куб.м. установлены на бетонной площадке, заменены в сентябре 2017 г.

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению на ул. Черниговская и пр. Лиговский имеются предупреждающие знаки, установленные в 2014 году, замена не проводилась

11.2. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник - децентрализованное водонагреватели в рабочем состоянии

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта – водонагреватель 1 шт.

санитарных узлов – водонагреватель 3 шт.

душевых – водонагреватель 2 шт.

учебных помещений начальных классов – нет

кабинетов физики, химии - водонагреватель 2 шт

кабинетов черчения, рисования – кабинеты отсутствуют

мастерских трудового обучения - кабинеты отсутствуют

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

№ 78.01.01Ф-10-18/737 от 07.06.2018 выдано филиалом ФБУЗ «Центр эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске – соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
-канализация исправна, 8 туалетов для детей, 3 туалета для персонала, сан.тех. приборы в рабочем состоянии

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах – приточно-вытяжная с естественным побуждением

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) - принудительная, вытяжной шкаф в бассейне - бассейн отсутствует

в мед. пункте - приточно-вытяжная с естественным побуждением

в мастерских трудового обучения - мастерские отсутствуют

в санитарных узлах, душевых - приточно-вытяжная с естественным побуждением

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря - приточно-вытяжная с естественным побуждением

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) – в наличии

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем - реконструкция не проводилась

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Договор с ООО «Центр профилактики» № 006-373/18 от 20.12.2017г

ООО «Центр профилактики», 191167, Санкт-Петербург, Наб. реки Монастырки, д. 5, лит. «В» 3-Н, помещение 10, 8(812)717-76-12

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ (№, дата) – ежемесячно

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов

Контракт № 0172200000417000134-0228989-01 от 29.12.2017

АО «Автопарк №1 «Спецтранс»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении (организации):

светодиодное – актовЫй зал –установлены 2018 г

люминесцентное - ЛБ20- классы, административные помещения, коридоры

лампы энергосберегающие - подвальные помещения

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

№ 0372200191015000011-228989-02/9-О - 0372200191015000011-228989-02/53-О от 24.02.2016г., АНО ДПО «Северо-Западный Региональный Центр Охраны Труда», соот.ветствуют) – Договор № 78-01-01Ф-10-18/235 от 26.02.2016 г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске, параметры- соответствуют

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках - удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (в %) – 0%

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп - хранение в заводских коробках в отдельном помещении на стеллаже.

11.6. Обеспеченность учебной мебелью:

приобретено 3 комплекта

размеры -3-6 группа роста

выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров - нет

наличие маркировки на мебели в классах - имеется

наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель – имеется

11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

Количество - 1 в том числе, впервые оборудованных - нет

площади – 264 кв.м.

набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых):

2 раздевалки, 2 туалета, 2 душевые

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования- удовлетворительное

наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности

занятий по физической культуре и спорту - игровое оборудование (мячи, сетки), гимнастическое

оборудование (маты, коврики, скакалки, стенка шведская, канаты, скамейки, брусья

гимнастические пристенные, козел гимнастический), ворота для мини футбола, щиты

баскетбольные акт от 27.06.2018 ГБОУ лицей № 373

11.8. Подготовленность кабинетов информатики:

количество кабинетов - 2, тип мониторов – ЖК, площадь на 1 рабочее место- 4,7 м²
 ориентация помещения – северо-восток, север
 наличие естественного и искусственного освещения - имеется
 наличие соответствующей требованиям мебели - имеется
 наличие акта проведения заземления - заземление установлено при полной замене системы
 электроснабжения в 2008 году ЗАО «СевЗапСтройМонтаж-СПб»

(№, дата, наименование организации)

наличие протоколов измерений ЭМИ - №78-01-01Ф-10-18/235 от 26.02.2016 г. Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском,
Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске, параметры- соответствуют

(№, дата, наименование организации)

11.9. Организация питьевого режима:

наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды - договор № 459414 от 05.09.2008
г. ООО «Росинка-Полюстрово» - постоянно действующий, пролонгирующий

(№, дата, наименование организации)

наименование питьевой воды- Росинка-Полюстрово объем поставок - по необходимости

11.10. Медицинское обслуживание учащихся:

состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:

удовлетворительное, 2 кабинета: приемная-площадь- 19, 7 м², процедурная- площадь- 16,4 м²,
освещение –естественное, искусственное - люминесцентные лампы, отделка материалами: пол –
линолеум, стены – водостойкая краска, пригодная для влажной уборки

наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10

- в помещениях установлено: две раковины, два локтевых дозатора для жидкого мыла и
дез. средства

- приемная оснащена: офисной мебелью, шкафом для медицинского кабинета, кушеткой,
ростомером, весами, офисной техникой (принтер, компьютер, телефон), стеллажом для
документов, тонометром

- процедурная оснащена: столиком для медицинского кабинета, холодильником, кварцевым
облучателем, аппаратом Ротта, водонагревателем, электронным комплексом «Здоровье»

кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: врач, медсестра детской
поликлиники № 35, договор от 09.01.2014 г., лицензия № 78-01-003938 от 30.09.2013 г.

11.11. Наличие и подготовленность пищеблока:

Наличие столовой или буфет-раздаточной	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность умывальниками для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспечение санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений
распределен	84	5 раковин в исправном состоянии, бумажные полотенца, мыло	обеспечен в соответствии с СанПиН	обеспечен	обеспечен	душ, туалет, раздевалка с индивидуальным и шкафчиками	удовлетворительное

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:

Технологическое - нет (кол-во единиц)

Холодильное - нет (кол-во единиц)

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети, от котельной и т.п.)- ГВС отсутствует, установлены проточный и накопительный водонагреватели

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе -имеется
Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды - 1 посудомоечная машина, 8 ванн

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями - Обеспечены (1 произв. помещение, 1 посудомоечная, 1 подсобное помещение)

Канализация пищеблока:

наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети - нет

наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камер хранения пищевых отходов- имеется

наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских помещениях -нет

наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд – имеется

Вентиляция пищеблока:

тип вентиляции – общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяжная -принудительная в рабочем состоянии- приточно-вытяжная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) есть

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем
реконструкция не проводилась

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

12. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья -не оборудованы

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

13.1. охрана объекта осуществляется – вахтер в дневное время, в ночное время, в выходные и в праздничные дни –охранная сигнализация

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе – 1 сотрудник. Ежедневная охрана осуществляется в составе- 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации и охрана техническими средствами с выездом группы быстрого реагирования на объект здания ГБОУ лицей № 373 по адресу: Московский пр., д. 112, лит.А, контракт с ООО «Охранная организация Кредо» от 09.01.2018 № 57/373, лицензия ЧО № 009755 от 03.03.2015, срок действия до 10.12.2021

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

контракт от 28.12.2017 № 0172200000417000126-0228989-01 с ООО «Россохрана Телеком» на Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда соответствующего подразделения управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации имеющего право осуществлять реагирование на договорной основе на объекты государственных бюджетных образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга в 2018 году.

13.2. системы охранной сигнализации- в ночное время, в выходные и в праздничные дни –охранная сигнализация. Охрана объекта осуществляется посредством пульта централизованного наблюдения с помощью технических средств охранной сигнализации, которые установлены в помещениях ГБОУ лицей 373, и вооруженных нарядов группы быстрого реагирования, выезжающих на объект по сигналу «Тревога».

13.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения - контракт от 28.12.2017 № 0172200000417000133-0228989-02 с ООО «ЦПУ» на Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) в государственных учреждениях подведомственных администрации Московского района Санкт-Петербурга в 2018 году.

13.4. наличие ограждения территории организации - имеется


14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

Ремонт актового зала

15. Замечания и предложения комиссии:


Учреждение готово к новому 2018-2019 учебному году

Заместитель председателя комиссии




Захарова А.В.
Начальник отдела образования

Члены комиссии
от администрации района




Литвинова В.В.
заместитель начальника отдела образования



Цырулева Е.А.
начальник отдела районного хозяйства

Члены комиссии



Афанасьева И. В.
директор учреждения



Корнеева Н. Г.
зам. директора по АХР

Акт составлен «08» августа 2018 г.

16. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2018-2019 учебному году

Подпись председателя комиссии



Б.В.Эпельман

«08» августа 2018 г.