



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Московского района Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

г. Санкт-Петербург.

Московский пр., д. 116

(место составления акта)

“ 19 ” декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-18-1358

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу Чернодедова А.С. от 13 декабря 2019 года № 2-18-1358

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка мест проведения новогодних мероприятий с
массовым пребыванием детей по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург Московский пр.,
д. 96, лит. А

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лиц № 373 Московского райо-
на Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-
Петербурга)

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 19 ” декабря 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 дня (2 часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор Афанасьева Ирина Викторовна 19.12.2019 г. в 14 часов 00 минут

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Лицо, проводившее проверку: Черненко Наталья Александровна – старший инспектор отделения
ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свиде-
тельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Афанасьева Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица объекта защиты;

- обследован используемый юридическими лицами, при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 96, лит. А

Представлен отчет о расчете пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, о этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, о этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, о этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протоколы отбора образцов (проб) продукции нет
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз нет
4. Фототаблица нет
5. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушение обязательных требований нет
6. Предписания об устранении выявленных нарушений: нет.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки) не издавался.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии):

Подписи лиц, проводивших проверку: Черненко Наталья Александровна, старший инспектор
отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«19» декабря 2019 года

(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” декабря 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)