



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Московского района Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

г. Санкт-Петербург,

Московский пр., д. 116

(место составления акта)

“ 28 ” февраля 20 19 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-18-88

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 18 января 2019 года № 2-18-88

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка помещений дошкольного образовательного учреждения, встроенных в многоквартирный жилой дом, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А, пом. 111Н, 123Н, 131Н

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 14 ” февраля 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 28 ” февраля 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 2 дня (4 часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга Афанасьева И.В. (на основании приказа № 525-к от 05.09.2005г.) 14.02.2019 г. в 11 часов 00 минут

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)


(подпись)

Лицо, проводившее проверку: Смирнова Татьяна Геннадьевна – старший инспектор отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург; Руденко Андрей Иванович - старший инспектор отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга Афанасьева И.В. (на основании приказа № 525-к от 05.09.2005г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица объекта защиты;

- обследован используемый юридическими лицами, при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А 111Н, 123Н, 131Н

Представлен отчет о расчете пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, о этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, о этом делается соответствующая запись)

соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено


(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, о этом делается соответствующая запись)


В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м. (по факту 1,17 м.)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга
2.	Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Лукоморье»)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга
3.	Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (пищеблок)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга
4.	Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на втором этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Теремок»)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга
5.	Ширина эвакуационных выходов в свету в	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	ГБОУ лицей № 373 Московского

	помещения медицинский кабинет, «процедурный», «изолятор», расположенных на первом этаже менее 0.8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Зазеркалье»)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	района Санкт-Петербурга
6.	Система автоматической пожарной сигнализации частично находится в неработоспособном состоянии	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга
7.	Система противодымной вентиляции находится в неработоспособном состоянии	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: _____

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.

2. Протоколы отбора образцов (проб) продукции нет

3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: Протокол № 31-АУПР-2019 от 21.02.2019 г.; Протокол № 32-СОУЭ-2019 от 21.02.2019 г.

4. Фототаблица нет

5. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушение обязательных требований п. 2, 3, 4, 5 будут внесены при наличии фактов
и 1, 6, 7 будут внесены в 2020 г.

6. Предписания об устранении выявленных нарушений: № 2-18-88/1/1 от 28.02.2019 г.; № 2-18-88/1/2 от 28.02.2019 г.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки) не издавался.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.


9. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Смирнова Татьяна Геннадьевна, старший инспектор отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Руденко Андрей Иванович, старший инспектор отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

28 «февраля» 2019 года _____



28 «февраля» 2019 года _____



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями полн.чил(а):

✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также лица, указанного в приложении к акту, или уполномоченного представителя)

.. 28 .. 02 .. 20 .. г. _____
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-18-167
Об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«25» марта 2019 года

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116
(место составления)

Мной, главным государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Чернодедовым А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрены материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление № 2-18-167 от «22» марта 2019 года, вынесенное в отношении юридического лица – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»

(указывается наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга)

2. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, лит. А

3. Фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А, пом. 111Н, 123Н, 131Н

4. ИНН № 7810152614

4.1 ОГРН 1027804894281

4.2 КПП 781001001

4.3. ОКТМО 40373000

4.4. ОКВЭД 85.11

5. Расчетный счет 40601810200003000000 Северо-Западное ГУ Банка России по СПб, БИК 044030001 л/с 0591023

6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Афанасьева Ирина Викторовна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей», на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 22.03.2019 г. и на основании приказа № 525-к от 05.09.2005 г., является законным представителем ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга.

7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: не привлекалось

8. Категория риска высокий

9. Иные сведения необходимые для разрешения дела:

Материалами установлено, что 28.02.2019 года в 11 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 18 января 2019 года № 2-18-88 в отношении - Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А, пом. 111Н, 123Н, 131Н ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга было допущено нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

1. Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м. (по факту 1,17 м.) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

2. Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Лукоморье») (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

3. Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (пищеблок) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

4. Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на втором этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Теремок») (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

5. Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях медицинский кабинет, «процедурный», «изолятор», расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Зазеркалье») (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

6. Система автоматической пожарной сигнализации частично находится в неработоспособном состоянии (п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);

7. Система противодымной вентиляции находится в неработоспособном состоянии (п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390).

Нарушению требований пожарной безопасности способствовало: непринятие мер по достаточному финансированию системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

Обязываю принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Информацию о принятых мерах представить в ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. № 30 **в течении одного месяца со дня получения представления.**

Предупреждаю о том, что непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дела об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный государственный инспектор
Московского района Санкт-Петербурга
по пожарному надзору
(должность государственного инспектора по пожарному надзору)



А.С. Чернодедов
(Ф.И.О.)

Представление вручено _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

инспектор
(подпись)

Афанасов Е. В.
(Ф.И.О.)

[Подпись]
(подпись)

25 марта 2019 г.
(дата вручения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-18-167
о назначении административного наказания

« 25 » марта 2019 года

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.116
(место составления)

Я, главный государственный инспектор Московского района по пожарному надзору
Чернодедов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в «11» часов «00» минут «25» марта 2019 года, по адресу: г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д.116, кабинет № 30

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

Протокол: № 2-18-167, составленный «22» марта 2019 года государственным инспектором
Московского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Смирновой Татьяной
Геннадьевной и материалы административного дела, возбужденного

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

в отношении юридического лица

(указывается субъект административного правонарушения – юридическое лицо, должностное лицо, ИП, гражданин)

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (ГБОУ лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга)

2. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, лит. А

3. Фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А, пом. 11111,
123Н, 131Н

4. ИНН № 7810152614

4.1 ОГРН 1027804894281

4.2 КПП 781001001

4.3. ОКТМО 40373000

4.4. ОКВЭД 85.11

5. Расчетный счет 40601810200003000000 Северо-Западное ГУ Банка России по СПб,
БИК 044030001 д/с 0591023

6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего
его полномочия: Афанасьева Ирина Викторовна – директор Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района
Санкт-Петербурга «Экономический лицей», на основании выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц по состоянию на 22.03.2019 г. и на основании
приказа № 525-к от 05.09.2005 г., является законным представителем ГБОУ лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга.

7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности за однородное
правонарушение и когда: не привлекалось

8. Категория риска высокий

9. Иные сведения необходимые для разрешения дела:

Права и обязанности, предусмотренные статьей (ями) **25.1; 25.4; 25.5** Кодекса РФ
об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».


«Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители. Законными представителями юридического лица в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях,

предусмотренных частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судьей, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица».

«Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

Статья 51 Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

«25» апреля 2019 года
(дата)


(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Материалами установлено, что 28.02.2019 года в 11 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Черноподова Андрея Сергеевича от 18 января 2019 года № 2-18-88 в отношении - Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А, пом. 111Н, 123Н, 131Н ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга было допущено нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

1. Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м. (по факту 1,17 м.) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
2. Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Лукоморье») (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
3. Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (пищеблок) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
4. Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на втором этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Теремок») (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
5. Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях медицинский кабинет, «процедурный», «изолятор», расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Зазеркалье») (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
6. Система автоматической пожарной сигнализации частично находится в неработоспособном состоянии (п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);
7. Система приточной вытяжной вентиляции находится в неработоспособном состоянии (п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390).

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица,

уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. В соответствии с выпиской из реестра собственности Санкт-Петербурга ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга является правообладателем вышеуказанного объекта защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А, пом. 111Н, 123Н, 131Н.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности (статья 20 Федерального закона № 69-ФЗ).

В части 1 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указано, что техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет, в том числе, собой установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Частью 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Требования пожарной безопасности установлены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила № 390).

Статья 6 Федерального закона № 123-ФЗ предусматривает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Уведомление о проведении проверки (исх. № 132-2-18-17 от 18.01.2019г.), в котором подробно излагается алгоритм проведения проверки и возможности вариативного подхода к исполнению требований пожарной безопасности было нарочно вручено директору ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга Афанасьевой И.В. 21.01.2019 г. в 10 часов 00 минут.

Таким образом, юридическое лицо до начала проверки было извещено о возможности исполнения всех требований пожарной безопасности, следовательно, у него имела возможность соблюдения правил и норм пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (далее КоАП РФ) «Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела». Таким образом, вина юридического лица ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга подтверждается:

- распоряжением № 2-18-88 от 18.01.2019 г.;

- актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-18-88 от 28 февраля 2019 г.;

- протоколом об административном правонарушении № 2-18-167 от 22.03.2019 г.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно статье 24.4 КоАП РФ законным представителем юридического лица в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении ходатайств заявлено не было.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

(предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

и принимая во внимание, п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ - раскаяние лица, совершившего

(указываются статья и законодательный акт)

административное правонарушение, а также учитывая, что юридическое лицо ранее к административной ответственности не привлекалось (правонарушение юридическим лицом совершено впервые) и в соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ.

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга)

(лицо, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

в соответствии с Протоколом: № 2-18-167 об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, составленным «22» марта 2019 года государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Смирновой Татьяной Геннадьевной за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

за нарушение требований пожарной безопасности в Российской Федерации указанных в: п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.5 СН 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить административное

наказание в виде:


(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

Объявить Законному представителю юридического лица – директору Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения детский сад № 373 Московского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга) Афанасьевой Ирине Викторовне

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано: у вышестоящего должностного лица - главного государственного инспектора Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000), либо Московский районный суд Санкт-Петербурга (Московский пр., д. 129, г. Санкт-Петербург, 196084) в течении 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу с «**05**» **апреля 2019** года

Разъяснить Законному представителю юридического лица – директору Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения детский сад № 373 Московского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга) Афанасьевой Ирине Викторовне

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

Что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Наименование получателя: УФК по г. Санкт-Петербургу

(Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 04721784490);

Наименование платежа: Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Федерального закона «О пожарной безопасности»;

ИНН: 7840308932;

КПП: 784001001;

Расчетный счет: 40101810200000010001;

БИК: 044030001;

Банк получателя: открытый УФК по г. Санкт-Петербургу в Северо-Западное ГУ Банка России;

Код бюджетной классификации (КБК): 177.116.27000016000140.

ОКТМО: 40303000;

УИН: 0

Подпись лица, вынесшего постановление _____ /А.С. Чернодедов/

Копию постановления получил ✓ _____ И.В. Афанасьева/

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа, вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Санкт-Петербургу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

(указывается наименование органа НД, вынесшего постановление и его адрес)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 2-18- от «___» _____ 2018 года исполнено _____
(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФКУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения «___» _____ 20__ года
В _____ Иск. № _____

(указывается куда направлено)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Предписание № 2-18-88/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»

(ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга)

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-88 от 18 января 2019 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 14, 28 февраля 2019 года старшим инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирновой Татьяной Геннадьевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – помещений детского дошкольного образовательного учреждения, встроенных в многоквартирный жилой дом, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А, пом. 111Н, 123Н, 131Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м. (по факту 1,17 м.)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2020 г.	
2.	Система автоматической пожарной сигнализации частично находится в неработоспособном состоянии	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	01.03.2020 г.	
3.	Система противодымной вентиляции находится в	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв.	01.03.2020 г.	

подпись

неработоспособном
состоянии

Постановлением
Российской Федерации от 25.04.2012 г.
№ 390

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН, издавший распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возражение в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп. 2 п. 75 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


подпись

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Т.Г. Смирнова


Старший инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



А.И. Руденко

28 февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓  А.И. Руденко

« 28 » 02 2019 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Предписание № 2-18-88/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373

Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»

(ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга)

(наименование и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-88 от 18 января 2019 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 14, 28 февраля 2019 года старшим инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирновой Татьяной Геннадьевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – помещений детского дошкольного образовательного учреждения, встроенных в многоквартирный жилой дом, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А, пом. 111Н, 123Н, 131Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Лукоморье»)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2021 г.	
2.	Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на первом этаже менее 0,8	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	01.03.2021 г.	


подпись

	м. (по факту 0,6 м.) (пищеблок)	Эвакуационные пути и выходы»		
3.	Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях сантехнического узла, расположенных на втором этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Теремок»)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2021 г.	
4.	Ширина эвакуационных выходов в свету в помещениях медицинский кабинет, «процедурный», «изолятор», расположенных на первом этаже менее 0,8 м. (по факту 0,6 м.) (группа «Зазеркалье»)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН, издавший распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возражение в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

✓ 
подпись

В соответствии с пп. 2 п. 75 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Т.Г. Смирнова

Старший инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

А.И. Руденко

28 февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

« 28 » 02 2019 г.

подпись